

WYJAŚNIENIE Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy – etap I** ogłoszonego w dniu 15 października 2018 r. pod nr 635651-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmienną w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

Treść pytania:

„Pytania do przetargu:

1. Czy rolety okienne należy założyć w wycenie elektryczne, czy otwieranie przyciskami, czy otwieranie pilotem.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zainstalowania rolet z napędem elektrycznym otwieranych przyciskami i pilotem.

Treść pytania:

2. „Czy zabudowy kanałów wentylacyjnych i pionów sanitarnych należy obudować regipsem (jednowarstwowo czy dwuwarstwowo)”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obudowy elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych dwuwarstwowo.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest do dnia **31 października 2018 r. do godz. 11⁰⁰**.

Barlinek, dn. 24.10.2018 r.

PREZES
[Podpis]
mgr Zofia Gągała