



proj. Izolowane złącze kablowo-pomiarowe
ZKP (objęte opracowaniem i realizacją ENEA Operator)
na terenie dz. nr 477/12 w linii ogrodzenia,
ul. Sienkiewicza, Barlinek



Granica stron pomiędzy ENEA Operator a odbiorcą
(w momencie nadania numeru docelowego działki,
odbiorca zobowiązany jest do zakwalifikowania
opisu kabla zasilającego w złączu kablowym ZKP)

proj. kabel YKY 4x25mm²
dł. 80m, ΔU%= 0,9%



zbrojenie fundamentowe lub uziemienie typu GALVAR

RG bud. szkoły
działka nr 477/12 , obr. 2 m. Barlinek

PROJEKTOWAŁ: Leon Zuń upr. nr 289/Sz/83	podpis :
SPRAWDZIŁ: inż. Sławomir Sarsotek upr. nr 65/84	podpis :
OPRACOWAŁ: mgr inż. Dariusz Zuń	podpis :
Investycja: Budowa budynku szkoły przysposabiającej do pracy z pracownikami przyposebienia i ektywności zawodowej działka nr 477/12 , obr. 2 m. Barlinek	
Investor: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK ul. Sienkiewicza 15 74-320 Barlinek	
tytuł rysunku: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TE	
branża: ELEKTRYCZNA	razem: PB.
skala: X.2017r.	nr rys.: 2E